

## РАСЧЁТ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

[www.schiedel.ru](http://www.schiedel.ru)

Ø 200  
Ø 180  
Ø 150  
Ø 130

Ø 100

  
**MONIER**

# Расчёт поперечного сечения

## Содержание

Содержание	Страница
Основные положения	1
Выбор диаграммы	2
Исходные данные для подбора индивидуальной дымовой трубы	4
Примеры расчёта	5
Природный газ	
Атмосферные газовые котлы с горелкой без вентилятора	6
Отопительные котлы с естественной тягой и вентиляторной горелкой	11
Отопительные котлы с избыточным давлением в камере сгорания и вентиляторной горелкой	14
Конденсационные котлы	20
Жидкое топливо	
Отопительные котлы с естественной тягой и вентиляторной горелкой	22
Отопительные котлы с избыточным давлением в камере сгорания и вентиляторной горелкой	24
Твёрдое топливо	
Отопительные котлы с естественной тягой	31
Твёрдое топливо - уголь	32
Твёрдое топливо - дрова	33
Твёрдое топливо - древесные пеллеты	34
Камины с открытой топкой	37
Кафельные печи	39
Опросный лист	40

Издание и редакция  
ООО «Шидель» Москва  
Печать и размножение  
только по согласованию и с разрешения  
ООО «Шидель» Москва или  
Schiedel GmbH & Co. München  
Фирма оставляет за собой право  
на внесение технических изменений  
Издание 2011 года

## Расчёт поперечного сечения

### Выбор диаграммы

Индивидуальная  
дымовая труба

Отопительные котлы, как правило, подключаются к индивидуальной дымовой трубе. Диаграммы для расчёта поперечного сечения 1.1-7.2 действуют именно для таких случаев. Для расчёта поперечного сечения дымовой трубы, обслуживающей камин с открытой топкой, необходимо воспользоваться диаграммой 8.1. При определении диаметра дымовой трубы для нагревательной кафельной печи разработана таблица 8.1.

Выбор диаграммы

Данные диаграммы предназначены для расчёта нечувствительных к влаге, многослойных, проветриваемых дымоходных систем Schiedel UNI, работающих в режиме разрежения.

Диаграммы для определения  
поперечного сечения

Выбор диаграммы для расчёта осуществляется в зависимости от вида используемого топлива, конструктивных особенностей топливоиспользующей установки (атмосферный котёл, котёл с избыточным давлением, горелка с вентилятором или без него), а также температуры уходящих газов.

## Расчёт поперечного сечения

### Основные положения

Правильно подобранный диаметр обеспечивает безупречную эксплуатацию

Правильно подобранный диаметр поперечного сечения дымовой трубы является основной предпосылкой для безупречного функционирования любой установки, сжигающей топливо. Соответствующее сечение дымовой трубы вместе с эффективной высотой дымовой трубы должны быть рассчитаны таким образом, чтобы не только преодолеть аэродинамическое сопротивление теллогенератора, но и обеспечить отвод дымовых газов в режиме разрежения через крышу в атмосферу. Использование хорошей изоляции, соответствующей каждому диаметру, обеспечивает сохранение высоких температур дымовых газов в устье дымовой трубы.

Функциональная надёжность и экономичность

Стремясь обеспечить функциональную надёжность и экономичность работы дымовой трубы, компания Schiedel со стадии проектирования придаёт большое значение правильному расчёту поперечного сечения. В течение многих лет мы предоставляем в распоряжение наших клиентов простые в использовании и надёжные расчётные диаграммы по подбору поперечного сечения дымовой трубы. Чтобы сократить нашим партнёрам затраты времени на трудоёмкие расчёты, эти расчётные диаграммы включают в определённых рамках также аэродинамическое сопротивление соединительных элементов между котлом и дымовой трубой.

## Расчёт поперечного сечения

### Исходные данные для подбора индивидуальной дымовой трубы

Единицы измерения  
в соответствии с международной  
системой

Выбор требуемого поперечного сечения дымовой трубы осуществляется при помощи диаграмм 1.1 - 7.2 в зависимости от номинальной тепловой мощности котла и эффективной высоты дымовой трубы.

Под эффективной высотой понимается расстояние от точки подключения потребителя к дымовой трубе до устья  
Диаграммы построены на основании международной системы единиц измерений (номинальная мощность в кВт, тяга котла в Па).

Пересчёт отдельных единиц  
измерения в международную  
систему

1 ккал/час	=	1,16 Вт
1 мм в.ст.	=	9,81 Па
1 мбар	=	100 Па
1 Н/м <sup>2</sup>	=	1 Па
1 Вт	=	0,86 ккал/час
1 Па	=	0,1 мм в.ст.
1 Па	=	0,01 мбар

Исходные данные для диаграмм

При составлении диаграмм с 1.1 по 7.2 использованы следующие  
исходные данные:

Термическое сопротивление дымовой трубы  
Диаметры 12-20 см ( $1/\lambda$ ) = 0,40 м<sup>2</sup> К/Вт  
Диаметры 25-60 см ( $1/\lambda$ ) = 0,65 м<sup>2</sup> К/Вт

Шероховатость внутренней поверхности стенки трубы  $r = 0,0015$  м

Соединительных элементов:  
Термическое сопротивление ( $1/\lambda_v$ ) = 0,65 м<sup>2</sup> К/Вт  
Шероховатость  $r_v = 0,001$  м

Длина соединительных элементов  
(Дымоход, дымоотвод) максимум 2,0 м

Высота соединительных элементов 0,5 м

Местные сопротивления поворотов, участков с изменением  
конфигурации сечения, изменения скорости движения потока в  
соединительных элементах, а также на входе в дымовую трубу в сумме  
равны  $\sum \zeta = 1,8$

## Расчёт поперечного сечения

### Выбор диаграммы

Атмосферные газовые котлы со стабилизатором потока и с горелками без вентилятора (атмосферные горелки)

Отопительные газовые котлы с горелками с вентилятором и естественной тягой

Отопительные газовые котлы с горелками с вентилятором и тягой на выходе из котла  $\pm 0$  Па

Конденсационные котлы

Отопительные котлы на дизельном топливе с горелками с вентилятором и естественной тягой

Отопительные котлы на дизельном топливе с горелками с вентилятором и тягой на выходе из котла  $\pm 0$  Па

Отопительные котлы на твёрдом топливе

Отопительные котлы на древесных пеллетах

Камины с открытой топкой

Кафельные печи

Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 80^\circ\text{C}$	$< 100^\circ\text{C}$	1.1
от $\geq 100^\circ\text{C}$	$< 120^\circ\text{C}$	1.2
от $\geq 120^\circ\text{C}$	$< 140^\circ\text{C}$	1.3
от $\geq 140^\circ\text{C}$	-	1.4
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	2.1
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	2.2
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 60^\circ\text{C}$	$< 80^\circ\text{C}$	3.1
от $\geq 80^\circ\text{C}$	$< 100^\circ\text{C}$	3.2
от $\geq 100^\circ\text{C}$	$< 140^\circ\text{C}$	3.3
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	3.4
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	3.5
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 30^\circ\text{C}$	-	3.6
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	4.1
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	4.2
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 60^\circ\text{C}$	$< 80^\circ\text{C}$	5.1
от $\geq 80^\circ\text{C}$	$< 100^\circ\text{C}$	5.2
от $\geq 100^\circ\text{C}$	$< 140^\circ\text{C}$	5.3
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	5.4
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	5.5
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	6.1
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	6.2
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 140^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	7.1
от $\geq 190^\circ\text{C}$	-	7.2
Температуры дымовых газов	$\Delta\theta$	Диаграмма №
от $\geq 80^\circ\text{C}$	$< 190^\circ\text{C}$	8.1


Таблица 8.1

## Расчёт поперечного сечения

### Природный газ

### Атмосферные газовые котлы с горелкой без вентилятора

Сжигание газа  
в горелках без вентилятора  
(атмосферные горелки)



При использовании этого типа котлов между котлом и дымовой трубой устанавливается стабилизатор потока, основным назначением которого является предотвращение негативного влияния на процесс сжигания газа возможных колебаний тяги в дымовой трубе под влиянием различных погодных факторов. Аэродинамическое сопротивление стабилизатора потока и соединительных элементов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

#### Требуемое поперечное сечение дымовой трубы

- Температура дымовых газов после стабилизатора потока  $\geq 80^{\circ}\text{C}$  и  $< 100^{\circ}\text{C}$ . Диаграмма I.1.
- Температура дымовых газов после стабилизатора потока  $\geq 100^{\circ}\text{C}$  и  $< 120^{\circ}\text{C}$ . Диаграмма I.2.
- Температура дымовых газов после стабилизатора потока  $\geq 120^{\circ}\text{C}$  и  $< 140^{\circ}\text{C}$ . Диаграмма I.3.
- Температура дымовых газов после стабилизатора потока  $\geq 140^{\circ}\text{C}$ . Диаграмма I.4.

#### Пример

Топливо - природный газ

Атмосферный газовый котёл с горелкой без вентилятора

Номинальная тепловая мощность - 30 кВт

Температура уходящих газов после стабилизатора потока -  $80^{\circ}\text{C}$

Эффективная высота дымовой трубы - 12 м

Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$

#### Результат

В соответствии с диаграммой I.1 требуемое поперечное сечение дымовой трубы - 14 см.

## Расчёт поперечного сечения

### Примеры расчёта

#### Исходные данные

Примеры основаны на следующих значениях

Отопительная мощность 30 кВт, эффективная высота дымовой трубы 12 м, длины соединительных элементов 2 м, 2 поворота на 90°

#### Пример 1

Топливо - природный газ

Атмосферный газовый котёл с горелкой без вентилятора  
(атмосферная горелка)

Температура дымовых газов после стабилизации потока 80°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 1.1 = 14 см

#### Пример 2

Топливо - природный газ

Отопительный котёл с горелкой с вентилятором и естественной тягой  
Температура дымовых газов на выходе из котла - 140°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 2.1 = 12 см

Могут использоваться котлы с тягой до 11 Па  
(правая шкала диаграммы 2.1)

#### Пример 3

Топливо - природный газ

Котёл с избыточным давлением в камере сгорания. Горелка с  
вентилятором

Температура дымовых газов на выходе из котла - 80°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 3.1 = 12 см

#### Пример 4

Топливо - жидкое

Отопительный котёл с горелкой с вентилятором и естественной тягой  
Температура дымовых газов на выходе из котла - 140°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 4.1 = 12 см

Могут использоваться котлы с тягой до 11 Па  
(правая шкала диаграммы 4.1)

#### Пример 5

Топливо - дрова

Отопительный котёл с естественной тягой;

Температура дымовых газов на выходе из котла - 240°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 6.1 = 16 см

Могут использоваться котлы с тягой до 18 Па  
(правая шкала диаграммы 6.1)

#### Пример 6

Топливо - древесные пеллеты

Отопительный котёл с горелкой с вентилятором и естественной тягой;

Температура дымовых газов на выходе из котла - 140°C

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 7.1 = 16 см


Могут использоваться котлы с тягой до 18 Па  
(правая шкала диаграммы 7.1)

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма I.2 Природный газ

Атмосферные газовые котлы  
с горелками без вентилятора  
Температура уходящих газов  
после стабилизации потока  
 $t_w \geq 100^\circ\text{C}$  и  $< 120^\circ\text{C}$

$100^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма I.1 Природный газ

Атмосферные газовые котлы  
с горелками без вентилятора  
Температура уходящих газов  
после стабилизации потока  
 $t_w \geq 80^\circ\text{C}$  и  $< 100^\circ\text{C}$

80°C




Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма I.4 Природный газ

Атмосферные газовые котлы  
с горелками без вентилятора  
Температура уходящих газов  
после стабилизации потока  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$

$140^\circ\text{C}$




## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма I.3 Природный газ

Атмосферные газовые котлы  
с горелками без вентилятора  
Температура уходящих газов  
после стабилизации потока  
 $t_w \geq 120^\circ\text{C}$  и  $< 140^\circ\text{C}$

$120^\circ\text{C}$





Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 2.1 Природный газ**

Отопительные котлы  
с горелками с вентилятором  
и естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$  и  $< 190^\circ\text{C}$


$140^\circ\text{C}$



## Расчёт поперечного сечения

### Природный газ Отопительные котлы с естественной тягой

Сжигание газа  
в горелках с вентилятором



Сжигание природного газа в котлах этого типа происходит при разрежении в топке котла. Аэродинамическое сопротивление котла и соединительных элементов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой

Для расчёта поперечного сечения дымовой трубы, подключённой к теплогенератору, работающему на бытовом газе, можно пользоваться диаграммами для природного газа.

Бытовой газ

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

Пример

- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 140^{\circ}\text{C}$  и  $< 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 2.1.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 2.2.

Топливо - природный газ  
Отопительный котёл с горелкой с вентилятором с естественной тягой  
Номинальная тепловая мощность - 30 кВт  
Температура уходящих газов на выходе из котла -  $140^{\circ}\text{C}$   
Эффективная высота дымовой трубы - 12 м  
Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$


Результат

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы определяется по диаграмме 2.1 и составляет 12 см. Могут использоваться котлы с тягой до 11 Па (правая шкала диаграммы 2.1)

## Расчёт поперечного сечения

### Природный газ Отопительные котлы с избыточным давлением в камере сгорания

Сжигание газа  
в горелках с вентилятором



В котлах этого типа сжигание газа в топке котла происходит при избыточном давлении в камере сгорания. Движение дымовых газов через теплообменник осуществляется благодаря нагнетанию в топке. Аэродинамическое сопротивление соединительных элементов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 60^{\circ}\text{C}$  и  $< 80^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 3.1
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 80^{\circ}\text{C}$  и  $< 100^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 3.2
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 100^{\circ}\text{C}$  и  $< 140^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 3.3
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 140^{\circ}\text{C}$  и  $< 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 3.4
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 3.5

Пример

Топливо - природный газ  
Котёл с избыточным давлением в камере сгорания и горелкой с  
вентилятором  
Номинальная тепловая мощность - 30 кВт  
Температура уходящих газов на выходе из котла -  $60^{\circ}\text{C}$   
Эффективная высота дымовой трубы - 12 м  
Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$

Результат



В соответствии с диаграммой 3.1 требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы - 12 см.

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 2.2 Природный газ

Отопительные котлы  
с горелками с вентилятором  
и естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 190^\circ\text{C}$

$190^\circ\text{C}$





Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.2 Природный газ

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 80^\circ\text{C}$  и  $< 100^\circ\text{C}$

$80^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.1 Природный газ

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 60^\circ\text{C}$  и  $< 80^\circ\text{C}$

60°C





Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.4 Природный газ

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$  и  $< 190^\circ\text{C}$

$140^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.3 Природный газ

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 100^\circ\text{C}$  и  $< 140^\circ\text{C}$

100°C



Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Природный газ Конденсационные котлы

Конденсационные котлы,  
работающие на природном газе,  
подключаются к системе  
Schiedel Avant Ø 14 см



Надёжное функционирование дымовой трубы Schiedel вместе с конденсационным котлом обеспечивается благодаря правильному подбору диаметра (Диаграмма 3.6). Такая дымовая труба навсегда защитит Ваш дом от некрасивых подтёков. Эксплуатация в режиме противотока за счёт эффективного теплообмена позволяет дополнительно экономить энергию.

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

Исходные данные



- Температура дымовых газов на выходе 30°C
- Эксплуатация в режиме противотока, Диаграмма 3.6
- Требуемая тяга - 0 Па
- Длина соединительных элементов - максимум 2 м
- Поворот 90° на выходе из котла

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.5 Природный газ

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 190^\circ\text{C}$

$190^\circ\text{C}$




Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

Эффективная высота дымовой трубы в м

## Расчёт поперечного сечения

### Жидкое топливо Отопительные котлы с естественной тягой

Сжигание жидкого топлива  
в горелках с вентилятором



Сжигание жидкого топлива в котлах этого типа происходит при разрежении в топке котла. Аэродинамическое сопротивление котла и соединительных элементов со стороны дымовых газов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 140^{\circ}\text{C}$  и  $< 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 4.1
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 4.2

Пример

Топливо - жидкое топливо  
Отопительный котёл с горелкой с вентилятором и естественной тягой  
Номинальная тепловая мощность - 30 кВт  
Температура уходящих газов на выходе из котла -  $140^{\circ}\text{C}$   
Эффективная высота дымовой трубы - 12 м  
Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$

Результат



Требуемое поперечное сечение дымовой трубы определяется по диаграмме 4.1 и составляет 12 см.  
Могут использоваться котлы с тягой до 11 Па  
(правая шкала диаграммы 4.1)

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 3.6 Природный газ

Конденсационные котлы  
(эксплуатация в режиме противотока)  
Температура дымовых газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 30^\circ\text{C}$

$30^\circ\text{C}$



Примечание:



Для конденсационных котлов большей мощности диаметр дымовой трубы  
должен быть определён расчётом. В случае необходимости обратитесь,  
пожалуйста, в технический отдел компании Schiedel.

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 4.2 Жидкое топливо

Отопительные котлы  
с горелками с вентилятором  
и естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 190^\circ\text{C}$

$190^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 4.1 Жидкое топливо

Отопительные котлы  
с горелками с вентилятором  
и естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$  и  $< 190^\circ\text{C}$

$140^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 5.1 Жидкое топливо

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 60^\circ\text{C}$  и  $< 80^\circ\text{C}$

$60^\circ\text{C}$




Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Жидкое топливо Отопительные котлы с избыточным давлением в камере сгорания

Сжигание жидкого топлива  
в горелках с вентилятором



Сжигание жидкого топлива в котлах этого типа происходит при избыточном давлении в камере сгорания. Движение дымовых газов через теплообменник осуществляется благодаря нагнетанию в топке. Аэродинамическое сопротивление соединительных элементов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 60^{\circ}\text{C}$  и  $< 80^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 5.1.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 80^{\circ}\text{C}$  и  $< 100^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 5.2.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 100^{\circ}\text{C}$  и  $< 140^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 5.3.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 140^{\circ}\text{C}$  и  $< 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 5.4.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 5.5.

Пример

Топливо - жидкое топливо

Котёл с избыточным давлением в камере сгорания и горелкой с вентилятором

Номинальная тепловая мощность - 30 кВт

Температура уходящих газов на выходе из котла -  $60^{\circ}\text{C}$

Эффективная высота дымовой трубы - 12 м

Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$

Результат



В соответствии с диаграммой 5.1 требуемое поперечное сечение дымовой трубы - 14 см.

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 5.3 Жидкое топливо

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 100^\circ\text{C}$  и  $< 140^\circ\text{C}$

$100^\circ\text{C}$





## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 5.2 Жидкое топливо

Котлы с избыточным давлением  
в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 80^\circ\text{C}$  и  $< 100^\circ\text{C}$

80°C





Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 5.5 Жидкое топливо

Котлы с избыточным давлением в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 190^\circ\text{C}$

$190^\circ\text{C}$



Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I



Эффективная высота дымовой трубы в м

## Расчёт поперечного сечения

### Диаграмма 5.4 Жидкое топливо

Котлы с избыточным давлением в камере сгорания  
с горелками с вентилятором  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$  и  $< 190^\circ\text{C}$

$140^\circ\text{C}$




Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 6.1 Твёрдое топливо - уголь**

Отопительные котлы  
с естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 240^\circ\text{C}$


$240^\circ\text{C}$



## Расчёт поперечного сечения

### Твёрдое топливо Отопительные котлы с естественной тягой

Сжигание кокса,  
угля и дров



Твёрдое топливо - кокс, уголь или дрова - сжигается в котлах такого типа при разрежении в топке котла. Аэродинамическое сопротивление котла и соединительных элементов со стороны дымовых газов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

#### Требуемое поперечное сечение дымовой трубы

- Сжигание кокса и угля.  
Диаграмма 6.1.
- Сжигание дров.  
Диаграмма 6.2.

#### Пример

Твёрдое топливо - дрова  
Отопительный котёл с естественной тягой  
Номинальная тепловая мощность - 30 кВт  
Температура уходящих газов на выходе из котла - 240°C  
Эффективная высота дымовой трубы - 12 м  
Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на 90°


#### Результат

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы определяется по диаграмме 6.2 и составляет 16 см  
Могут использоваться котлы с тягой до 18 Па (правая шкала диаграммы 6.2)

## Расчёт поперечного сечения

### Твёрдое топливо - древесные пеллеты. Отопительные котлы с естественной тягой

Древесные пеллеты



В этом типе котлов сжигание древесных пеллет происходит при разрежении в топке котла. Аэродинамическое сопротивление котла и соединительных элементов со стороны дымовых газов преодолевается за счёт тяги, создаваемой дымовой трубой.

Требуемое поперечное сечение  
дымовой трубы

- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 140^{\circ}\text{C}$  и  $< 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 7.1.
- Температура дымовых газов на выходе из котла  $\geq 190^{\circ}\text{C}$ .  
Диаграмма 7.2.

Пример

Твёрдое топливо - древесные пеллеты  
Номинальная тепловая мощность - 30 кВт  
Температура уходящих газов на выходе из котла -  $140^{\circ}\text{C}$   
Эффективная высота дымовой трубы - 12 м  
Общая длина соединительных элементов - 2 м, два поворота на  $90^{\circ}$

Результат


Требуемое поперечное сечение дымовой трубы определяется по диаграмме 7.1 и составляет 16 см.  
Могут использоваться котлы с тягой до 18 Па  
(правая шкала диаграммы 7.1)

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 6.2 Твёрдое топливо - дрова**

Отопительные котлы  
с естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 240^\circ\text{C}$

$240^\circ\text{C}$




Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 7.2 Твёрдое топливо - древесные пеллеты**

Отопительные котлы  
с естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 190^\circ\text{C}$

$190^\circ\text{C}$



Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I


Эффективная высота дымовой трубы в м

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 7.1 Твёрдое топливо - древесные пеллеты**

Отопительные котлы  
с естественной тягой  
Температура уходящих газов  
на выходе из котла  
 $t_w \geq 140^\circ\text{C}$  и  $< 190^\circ\text{C}$

$140^\circ\text{C}$





Расчёт  
по  
EN 13384 часть  
I

## Расчёт поперечного сечения

**Диаграмма 8.1 Камин с открытой топкой**

Температура уходящих газов  
 $t_w = 80^\circ\text{C}$

$80^\circ\text{C}$



## Расчёт поперечного сечения

### Камины с открытой топкой

Камины с открытой топкой устанавливаются непосредственно рядом с дымовой трубой

Вследствие низких температур дымовых газов и незначительной величины подъёмной силы со стороны дымовых газов допускается устанавливать камины с открытой топкой в непосредственной близости от дымовой трубы. Соединительные элементы от камина должны входить в дымовую трубу под углом 45°. Размеры требуемого поперечного сечения дымовой трубы для камина с открытой топкой представлены на диаграмме 8.1. Выбор осуществляется в зависимости от площади открытого пространства топки и общей эффективной высоты дымовой трубы (от точки подключения до устья)

Исходные данные  
для диаграммы 8.1

Расход дымовых газов на каждый квадратный метр сечения топки равен  $m=500 \text{ кг/ч.}$

Температура дымовых газов  $t_w = 80^\circ\text{C}$

Термическое сопротивление конструкции трубы ( $1/\lambda$ ) = 0,65 м<sup>2</sup>К/Вт

Шероховатость внутренней стенки  $r = 0,0015 \text{ м}$

Максимальная длина соединительных элементов максимум 1,5 м

Подключение соединительных элементов к дымовой трубе под углом 45°

Подача воздуха для горения  
по отдельному воздуховоду

При ставших сегодня обычными плотными оконными конструкциях часто бывает необходимым подводить воздух в помещение, где установлен камин с открытой топкой, по отдельному воздуховоду. Требуемое поперечное сечение такого воздуховода можно определить по правой части диаграммы 8.1. В основе этой диаграммы лежит расход приточного воздуха на 1 м<sup>2</sup> площади открытой топки в размере 360 м<sup>3</sup>/час. При этом подразумевается, что никакие другие топливоиспаряющие устройства, которые бы могли забирать часть воздуха, в данном помещении не эксплуатируются.

Пример расчёта

Камин с открытой топкой, площадь сечения топки - 0,5 м<sup>2</sup>, общая эффективная высота дымовой трубы - 6 м, длина соединительных элементов - 1 м, объём помещения - 150 м<sup>3</sup>

Требуемое поперечное сечение дымовой трубы по диаграмме 8.1 - 25 см. Требуемое поперечное сечение воздуховода для подачи приточного воздуха - 260 см<sup>2</sup> (правая часть диаграммы 8.1, интерполяция между линиями 200 см<sup>2</sup> и 300 см<sup>2</sup>).

## Расчёт поперечного сечения

### Schiedel UNI

### Опросный лист для расчёта поперечного сечения

#### ЗАКАЗЧИК

Фирма: \_\_\_\_\_ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ: \_\_\_\_\_  
 Прим.: \_\_\_\_\_ НАЗВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
 Улица: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_  
 Город: \_\_\_\_\_ ГОРОД: \_\_\_\_\_  
 Тел.: \_\_\_\_\_ ТЕЛ.: \_\_\_\_\_  
 Факс: \_\_\_\_\_ ФАКС: \_\_\_\_\_

#### ДЫМОВАЯ ТРУБА

Высота над уровнем моря М  
 Место установки  
 новая       Помещение котельной  
 имеющаяся       Жилое помещение  
 санузел

#### ТЕПЛОГЕНЕРАТОР

Производитель:

Тип:

#### Нагрузка:

#### Полная

#### Частичная

Номинальная		кВт	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ		кг/ч	
РАСХОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ		°C	
ТЕМПЕРАТУРА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ		Па	
Макс./ТРЕБУЕМАЯ ТЯГА		%	
Содержание CO <sub>2</sub>			

#### Топливо

<input type="checkbox"/> Природный газ	<input type="checkbox"/> Атмосферный
<input type="checkbox"/> Сжиженный газ	<input type="checkbox"/> Разрежение
<input type="checkbox"/> Бытовой газ	<input type="checkbox"/> Под избыточным давлением
<input type="checkbox"/> Жидкое топливо	<input type="checkbox"/> Открытый камин
<input type="checkbox"/> Пеллеты	
<input type="checkbox"/> Арова	
<input type="checkbox"/> Кокс / уголь	


Высота открытой топки ..... см  
 Ширина открытой топки ..... см

#### РАЗМЕРЫ

#### Соединительные элементы

МАТЕРИАЛ:	СМ	СМ
Общая длина участков	СМ	СМ
Высота над кровлей	СМ	СМ
Высота в холодной области	СМ	СМ
Эффективная высота	СМ	СМ
ДИАМЕТР	СМ	СМ
МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ		
Толщина стенки	ММ	
Повороты:		
• Количество	ШТ.	ШТ.
• Угол		
• Форма		

#### Дымовая труба



Подключение к дымовой трубе:  45°  90°

#### Верхняя часть над кровлей

Вместе с изоляцией ..... см  
 Облицовка ..... см


#### Толщина

#### МАТЕРИАЛ

## Расчёт поперечного сечения

**Таблица 8.1 Кафельные печи**

Нагревательные  
кафельные печи



Требуемое поперечное сечение

Обратите внимание на нежелательный подсос воздуха

Таблица для расчёта диаметра дымовой трубы Schiedel UNI,  
необходимого для подключения к кафельной печи.

Таблица 8.1

Площадь помещения ( $m^2$ ) при высоте $H=2,6$ м	Объём помещения $m^3$	Поверхность нагрева кафельной печи $m^2$	Диаметр дымовой трубы Schiedel UNI Ø (см) мин. эффективная высота 4 м	Диаметр дымовой трубы Schiedel UNI Ø (см) мин. эффективная высота 8 м
16 - 22	40 - 60	3,0	16	16
22 - 30	60 - 80	4,0	18	16
30 - 35	80 - 90	4,5	18	18
35 - 40	90 - 105	5,5	18	18
40 - 50	105 - 130	6,5	20	18
50 - 60	130 - 155	8,0	25	20