

Инструкция по сервисному
обслуживанию
для специалистов

VIESSMANN

Vitoligno 100-S

Тип VL1A

Газогенераторный котел для работы на древесном топливе
для поленьев длиной до 50 см

VITOLIGNO 100-S



Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться изготовителем установки или аттестованным им специализированным предприятием.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

Указания по технике безопасности (продолжение)

При запахе газа



Опасность

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрыть запорный газовый вентиль.
- Открыть окна и двери.
- Вывести людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания.

При запахе продуктов сгорания



Опасность

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проветрить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения.

Работы на установке

- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и защитить его от случайного открытия.
- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.

Внимание

Под действием электростатических разрядов возможно повреждение электронных элементов.

Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например, к отопительным или водопроводным трубам для отвода электростатического заряда.

Ремонтные работы



Внимание

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

Дефектные элементы должны быть заменены оригиналыми деталями фирмы Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашающиеся детали



Внимание

Запасные и быстроизнашающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска элементов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к потере гарантийных прав.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оглавление

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание	
Этапы проведения работ.....	6
Дополнительные сведения об операциях.....	7
Схемы	
Схема электрических соединений.....	18
Спецификации деталей.....	20
Протоколы.....	26
Технические данные.....	28
Свидетельства	
Декларация безопасности.....	29
Предметный указатель.....	30


Этапы проведения работ

Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей странице.

	Операции по первичному вводу в эксплуатацию	
	Операции по осмотру	
	Операции по техническому обслуживанию	стр.
•	1. Наполнение отопительной установки.....	7
•	2. Проверка герметичности всех подключений на стороне греющего контура	
•	3. Включение сетевого напряжения.....	7
•	4. Настройка растопки и сгорания.....	7
•	5. Вывод установки из эксплуатации.....	8
•	6. Чистка дымососа.....	8
•	7. Проверка герметичности.....	9
•	8. Проверка герметичности дверец	10
•	9. Чистка дополнительно подключаемых теплообменных поверхностей.....	12
•	10. Очистка загрузочной камеры (при необходимости).....	13
•	11. Чистка зольника и канала сгорания	15
•	12. Очистка гляделки	16
•	13. Проверка мембранныго расширительного бака и давления в установке.....	16
•	14. Проверить работу предохранительных клапанов	
•	15. Проверка работы термического предохранителя..	17
•	16. Проверить отверстие для приточного воздуха помещения установки	
•	17. Пробная эксплуатация.....	17
•	18. Проверка напора	17
•	19. Инструктаж потребителя установки.....	17

Дополнительные сведения об операциях

Наполнение отопительной установки



1. Проверить входное давление мембранных расширительного бака.
Если входное давление ниже статического давления установки, следует добавить азот, чтобы входное давление поднялось на 0,1 - 0,2 бар.

2. Открыть обратные клапаны.
3. Наполнить отопительную установку водой и выпустить воздух таким образом, чтобы давление наполнения на 0,1 - 0,2 бар превысило давление на входе мембранных расширительного бака.
Допуст. рабочее давление: 3 бар
Пробное давление: 4 бар
4. Отметить давление наполнения на манометре А.
5. Вернуть обратные клапаны в рабочее положение.

Включение сетевого напряжения



Инструкция по эксплуатации

Настройка растопки и сгорания



Инструкция по эксплуатации

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Вывод установки из эксплуатации



Опасность


Прикосновение к деталям, находящимся под напряжением, или к горячим деталям может стать причиной опасных травм.

Перед проведением чистки следует отключить сетевое напряжение (например, вывернув предохранитель или выключив главный выключатель) и подождать, пока водогрейный котел не остынет.

1. Дать топливу выгореть.

2. Выключить водогрейный котел на контроллере после охлаждения.

Чистка дымососа



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

1. Ослабить барашковые винты на дымососе **(A)** и извлечь мотор **(B)** с крыльчаткой вентилятора.

Указание

Длины электрических проводов недостаточно, чтобы положить мотор на пол.

2. Очистить крыльчатку вентилятора, корпус дымососа и патрубок уходящих газов с помощью шпателя и пылесоса.
3. Проверить крыльчатку вентилятора на наличие повреждений, при необходимости заменить.

Проверка герметичности

Очистить уплотнительные шнуры на всех дверцах и крышках для чистки и проверить их на наличие повреждений.

Заменить поврежденные уплотнительные шнуры.

4. Собрать дымосос в обратной последовательности.




Внимание

Электрические кабели повреждаются прикосновением к горячим компонентам. Дымосос следует смонтировать таким образом, чтобы электрический кабель не соприкасался с корпусом дымососа.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверка герметичности дверец



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

1. Проверить герметичность загрузочной дверцы **(A)** и дверцы зольника **(B)**.
В случае сомнения следует произвести проверку с помощью полоски бумаги. Зажатую полоску бумаги (ширина около 20 мм) должно быть невозможно вытащить.
2. При необходимости заново произвести установку дверей.
Ослабить гайки **(C)** и сместить шарниры. Снова затянуть гайки.
3. После этого проверить работу дверного контактного выключателя **(D)**.
4. Если герметичность все же отсутствует: заменить уплотнение **(E)** на соответствующей дверце.


Указание

Перед открытием вывинтить стопорный винт на правой стороне дверцы зольника.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Чистка дополнительно подключаемых теплообменных поверхностей



5441 015 GUS

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

1. Снять верхний щиток сзади (A).
2. Откинуть теплоизоляционный мат (B) вперед.
3. Открыть крышку отверстия для чистки (C).
4. Проверить уплотнение крышки отверстия для чистки на отсутствие повреждений. При необходимости заменить уплотнение.
5. Вынуть турбулизаторы (D) по направлению вверх и очистить их. При необходимости воспользоваться плоскогубцами.
6. Очистить внутренние стенки коллектора уходящих газов (E) и дополнительно подключаемые теплообменные поверхности (F) с помощью шпателя, щетки и пылесоса.
7. Выполнить сборку в обратной последовательности.

Очистка загрузочной камеры (при необходимости)

Указание

Небольшие трещины на поверхности фасонных деталей жаростойкого бетона являются нормальным признаком и не влияют на работоспособность и срок службы деталей.


1. Сухие и отслаивающиеся отложения (зола, уголь и смола) следует удалять с помощью скребка или шпателя со стен, а также с передних и задних углов.

Указание

Черные блестящие отложения, которые образуются на внутренних стенах загрузочной камеры, являются нормальным признаком и не должны удаляться.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)



2. Осторожно прочистить отверстия первичного воздуха **(A)** в расположенных сбоку элементах первичного воздуха **(B)** и паз жиклера **(C)** в нижнем элементе **(D)**.
3. После завершения чистки закрыть заслонку полукоксового газа и загрузочную дверцу.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Чистка зольника и канала сгорания




1. Вывинтить стопорный винт (A).
2. Открыть дверцу зольника (B).
3. Очистить смотровое отверстие (C).
4. Удалить остатки продуктов сгорания из зольника и канала сгорания (D).
5. Снова вставить канал сгорания (D) или проверить положение канала сгорания (D). Канал сгорания должен быть вставлен вглубь до упора.
6. Закрыть дверцу зольника (B) и завинтить стопорный винт (A).

Указание

При необходимости канал сгорания можно выдвинуть вперед для упрощения чистки.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Очистка гляделки



- Снять зажимные скобы и вынуть гляделку из смотрового отверстия, расположенного на дверце зольника.
- Очистить гляделку и снова установить ее.
Металлическое кольцо устанавливается в последнюю очередь.

Проверка мембранных расширительного бака и давления в установке

Указание


Проверку проводить на холодной установке.

- Опорожнить установку настолько, чтобы манометр показал "0", или закрыть колпачковый клапан на мембранным расширительном баке и сбросить давление.
- Если исходное давление расширительного бака ниже статического давления установки, добавить азот, чтобы исходное давление поднялось на 0,1 - 0,2 бара выше.

- Долить воду в отопительную установку таким образом, чтобы при остывшей установке давление при наполнении составляло мин. 1,0 бар и на 0,1 - 0,2 бара превышало исходное давление мембранных расширительного бака. Допустимое избыточное давление: 3 бар

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверка работы термического предохранителя



1. Включить клапан термического предохранителя: нажать красный колпачок **(A)** по направлению к клапану. Должна вытекать вода.

2. При незначительном объеме расхода следует проверить теплообменник водогрейного котла на отсутствие отложений шлама и извести. При необходимости произвести чистку.

Пробная эксплуатация

1. Ввести водогрейный котел в эксплуатацию и проверить горение.
2. Проверить настройки и работу контроллера котла.

Проверка напора

Измерить напор в дымоходе (информацию о необходимом давлении см. в разделе "Технические данные" на стр. 28)

Инструктаж потребителя установки

Документация по эксплуатации и сервисному обслуживанию


Пользователю установки следует передать все спецификации деталей, инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию.

Инструктаж пользователя установки

Изготовитель установки обязан проинструктировать пользователя по вопросам управления установкой.

Схемы

Схема электрических соединений



* При подсоединении снять перемычку

Схема электрических соединений (продолжение)

- (A) Подключение к сети
- (B) Регулятор температуры емкостного накопителя (принадлежность)
- (C) Регулятор температуры буферной емкости (принадлежность)
- (D) Датчик температуры котловой воды
- (E) Регулятор температуры помещения
- (F) Электронный регулятор
- F1 Предохранитель
- F2 Предохранитель
- F7 Защитный ограничитель температуры
- S1 Сетевой выключатель
- [20] Насос отопительного контура
- [21] Циркуляционный насос отопительного контура емкостного накопителя (принадлежность)
- [29] Насос котлового контура
- [100] Дымосос
- [102] Контактный выключатель двери

Спецификации деталей

Спецификации деталей

Указание по заказу запасных деталей!

При заказе указать номер заказа и заводской номер (см. фирменную табличку), а также номер позиции детали (из данной спецификации). Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.


001	Дымосос (с поз. 002, 003 и 018)	026	Теплоизоляционный мат
002	Уплотнение дымососа	027	Загрузочная дверца
003	Корпус вентилятора	028	Дверца зольника
004	Уплотнительная прокладка 10 x 10	029	Крышка отверстия для чистки
005	Уплотнительная прокладка 10 x 10	030	Заслонка полуоксового газа
006	Уплотнительная прокладка 16 x 12	200	Верхний щиток впереди
007	Уплотнительная прокладка 16 x 12	201	Верхний щиток сзади
008	Защитный щиток	202	Передний щиток
009	Гляделка	203	Боковой щиток слева
010	Ручка	204	Боковой щиток справа
011	Контактный выключатель двери	205	Теплоизоляционный кожух
012	Шарообразная ручка	206	Передний теплоизоляционный мат
013	Воздушная заслонка	207	Задний теплоизоляционный мат
014	Шарнир загрузочной дверцы	208	Логотип Vitoligno 100-S
015	Шарнир дверцы зольника	405	Защитная пробка для защитного ограничителя температуры
016	Канал сгорания	407	Лицевая декоративная крышка
017	Стопорный крюк	410	Верхняя часть корпуса
018	Радиальный вентилятор	411	Панель управления
019	Элемент первичного воздуха (3 шт.)	416	Нижняя часть корпуса
020	Жиклер - верхняя часть	417	Задняя верхняя часть корпуса
021	Жиклер - нижняя часть	418	Блок управления
022	Теплоизоляционный блок загрузочной дверцы	419	Монтажная плата
023	Теплоизоляционный блок дверцы зольника	420	Датчик температуры котловой воды
024	Теплоизоляционный блок крышки отверстия для чистки	423	Держатель слаботочного предохранителя
025	Турбулизатор	424	Головка плавкой вставки резьбового предохранителя
		430	Защитный ограничитель температуры
		436	Переключатель, двухполюсный (сетевой выключатель)
		474	Соединительный кабель
		491	Предохранитель T 6,3 A/250 В~
		492	Держатель предохранителя
		498	Разгрузка от натяжения
			Отдельные детали без рисунка
		031	Инструкция по монтажу
		032	Инструкция по эксплуатации

Спецификации деталей (продолжение)

- | | |
|--|---|
| 033 Инструкция сервисному обслуживанию | 499 Крепежный винт контроллера |
| 104 Штекеры подключения сети [40]
(3 шт.) | Ⓐ Фирменная табличка водогрейного котла
Ⓑ Фирменная табличка контроллера |
| 209 Крепежные элементы теплоизоляции | |


Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)




5441 015 GUS

Спецификации деталей (продолжение)




Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)



5441 015 GUS

Спецификации деталей (продолжение)



Протоколы

Протоколы

	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			

Протоколы (продолжение)

	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			
	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание	Техническое/сервисное обслуживание
Дата:			
Исполнитель:			

Технические данные

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В~
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	6 А~
Потребляемая мощность	142
Класс защиты	Вт (среднее арифметическое)
Вид защиты	I
Принцип действия	IP 20 согласно EN 60529, обеспечить при монтаже Тип 1 В согласно EN 60730-1
Допустимая температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
■ в рабочем режиме	Использование в жилых помещениях и в котельных (при нормальных условиях окружающей среды)
■ при хранении и транспортировке	от -20 до +65 °C

Номинальная кВт тепловая мощность	25	30	40	60	80
Требуемый напор ^{*1}	Па мбар		10-15		
			0,10-0,15		
Параметры уходящих газов^{*2}					
Средняя тем- пература (брутто) ^{*3}	°C	210	210	180	190
Массовый рас- ход	кг/ч	48	58	77	114
Содержание CO_2	об. %	13	13	13	13

^{*1} Учесть при определении параметров дымовой трубы.

^{*2} Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания согласно DIN EN 13384.

^{*3} Измеренная температура уходящих газов как среднее значение брутто аналогично EN 304 при температуре воздуха для горения 20 °C.

Свидетельства

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под свою исключительную ответственность, что изделие **Vitoligno 100-S** соответствует следующим стандартам:

DIN EN 303-5
DIN 4702-1
DIN 4702-4

В соответствии с положениями следующих директив данное изделие имеет обозначение **CE**:

2006/95/EC
2004/108/EC
97/ 23/EC
98/ 37/EC

Аллендорф, 10 июля 2009 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG


по доверенности Манфред Зоммер

Предметный указатель

В	
Включение сетевого напряжения.....	7
Выход из эксплуатации.....	8
Г	
Гляделка.....	16
Д	
Дверной контактный выключатель.	11
Дверца зольника.....	11
Дверцы.....	10
Декларация безопасности.....	29
Дополнительно подключаемые теплообменные поверхности.....	12
Дымосос.....	8
З	
Загрузочная дверца.....	11
Загрузочная камера.....	13
Зольник.....	15
К	
Канал сгорания.....	15

М	
Мембранный расширительный бак	16
Н	
Напор.....	17, 28
О	
Отверстия первичного воздуха.....	14
С	
Спецификация деталей.....	20
Схема электрических соединений..	18
Т	
Температура уходящих газов.....	28
Технические данные.....	28
Э	
Элементы первичного воздуха.....	14

avtonomnoeteplo.ru

avtonomnoeteplo.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Віссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 775-82-83
факс. +7 (495) 775-82-84
www.viessmann.ru

5441 015 GUS

Оставляєм за собою право на техніческі змінення.

Опечатано на екологічно чистої бумазі,
отбеленої без додавлення хлора.
