


MAXIMA

ЧУГУННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ
КОТЕЛ



РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ.

 Beretta

Маркировка     указывает на соответствие изделия техническим регламентам Украины, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России.

Установка и наладка котла должна производиться квалифицированными специалистами, обученными работе с данным оборудованием, в соответствии с действующими нормативами. При монтаже котла должны соблюдаться местные нормы противопожарной и газовой безопасности.

В конце срока службы котел необходимо утилизировать специальным образом, согласно действующему законодательству. Раздельная утилизация предотвращает потенциальную опасность для окружающей среды и для здоровья. Кроме того, можно извлечь экономическую выгоду, получив при раздельной утилизации, повторно перерабатываемые материалы.

ГАММА МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	Код
MAXIMA 90	20089018
MAXIMA 99	20089019
MAXIMA 108	20089020

В тексте руководства вы можете встретить следующие символы:

-  **ВНИМАНИЕ** = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки
-  **ЗАПРЕЩЕНО** = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае

УКАЗАТЕЛЬ

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6
2.1 Описание	6
2.2 Компоненты котла	7
2.3 Технические характеристики.....	8
2.4 Панель управления.....	9
2.5 Электрическая схема.....	10
2.6 Идентификация изделия	14
2.7 Приёмка изделия.....	15
2.8 Размеры и вес.....	16
2.9 Перемещение	16
2.10 Помещение для установки котла	17
2.11 Установка на старые системы отопления или модернизация	18
2.12 Требования к качеству теплоносителя.....	18
3 МОНТАЖ	19
3.1 Подводка воды	19
3.2 Присоединение газа	20
3.3 Удаление продуктов сгорания и подача воздуха для горения	21
3.4 Электрическое подключение.....	21
3.5 Заполнение и слив воды из системы отопления	23
4 РОЗЖИГ И РАБОТА	24
4.1 Предварительные проверки	24
4.2 Розжиг	24
4.3 Окончательные проверки	26
4.4 Регулировки	27
4.5 Переход на другой тип газа	28
4.5.1 Настройка давлений газа	29
5 ОТКЛЮЧЕНИЕ.....	30
5.1 Отключение на непродолжительное время	30
5.2 Отключение на длительное время	30
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
6.1 Техническое обслуживание котла.....	31
7 НЕПОЛАДКИ И УСТРАНЕНИЕ	33

Уважаемый Клиент,

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение котлу **Beretta**, современному и качественному изделию, способному обеспечить вам наивысший комфорт в течение длительного времени, в условиях высокой надежности и безопасности. Если его обслуживание будет доверено Сервисному Центру Технического Обслуживания **Beretta**, персонал которого специально обучен и подготовлен для выполнения периодического обслуживания, то вы сможете поддерживать наивысший уровень его эффективности, при наименьших расходах на эксплуатацию, а в случае необходимости - получать оригинальные запасные части.

В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация и рекомендации, которые следует выполнять для облегчения установки и наилучшего использования котла **MAXIMA**.

Выражаем вам нашу благодарность
BERETTA

avtoponopnoeteplio.ru

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Оно должно находиться с котлом, в том числе при передаче котла другому владельцу или установке его на новое место. В случае порчи или утери руководства дубликат можно получить по месту приобретения котла.

⚠ Установка котла, равно как и любые другие действия по обслуживанию и ремонту изделия, должны производиться квалифицированным обученным по данному оборудованию специалистом.

⚠ Хранение котла должно осуществляться в помещениях с положительной температурой воздуха. Данное изделие разрешается применять только для тех целей, для которых оно было спроектировано. Изготовитель не несет договорной и иной ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или имуществу вследствие неправильной установки или регулировки или несвоевременного технического обслуживания, а также в результате ненадлежащего использования котла.

⚠ После снятия упаковки проверьте сохранность и комплектность изделия. При обнаружении несоответствия обратитесь к продавцу котла.

⚠ При установке изделия необходимо довести до сведения владельца котла следующие правила:

- при обнаружении утечки воды нужно перекрыть подачу воды в котел и немедленно обратиться в сервисную службу или к квалифицированному специалисту;
- следует периодически проверять давление в отопительном контуре котла: оно не должно опускаться ниже 1 бар. При падении давления следует вызвать мастера сервисной службы или иного квалифицированного специалиста для проведения следующих операций:
 - закрыть кран подачи топлива и краны подачи воды в системы отопления и горячего водоснабжения;
 - если существует опасность промерзания - слить воду из систем отопления и горячего водоснабжения;
- техническое обслуживание котла должно производиться не реже одного раза в год. Рекомендуется заранее согласовать время его проведения с сервисной службой.

Для соблюдения правил безопасности рекомендуется помнить о том, что:

▬ Запрещена эксплуатация котла детям и инвалидам без посторонней помощи.

▬ Запрещено включать электрические устройства и приборы, например выключатели, бытовую технику и прочее, если вы почувствовали запах газа или запах не горевшего топлива. В этом случае:

- откройте окна и двери и проветрите помещение;
- закройте основной кран подачи топлива;
- немедленно свяжитесь с сервисной службой и газоснабжающей организацией.

▬ Запрещено касаться котла, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела мокрые.

▬ Запрещается выполнять обслуживание или чистку котла, прежде чем он будет отключён от сети электропитания, для чего переведите главный выключатель всей системы в положение "выключено".

▬ Нельзя изменять настройку устройств защиты, не получив предварительно письменного разрешения и инструкций от производителя котла.

▬ Запрещено тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено электропитание.

▬ Запрещено затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий в помещении, где установлен котёл. Наличие вентиляционных отверстий является обязательным условием для правильного процесса горения.

▬ Котёл не должен подвергаться воздействию внешних природных явлений. Он не предназначен для установки на улице и не имеет систему защиты от замерзания.

▬ Запрещается отключать котёл, если уличная температура может опуститься ниже НУЛЯ (опасность замерзания).

▬ Запрещено хранить контейнеры и горючие материалы и вещества в помещении, где установлен котёл.

▬ Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, поскольку он является потенциальным источником опасности. Его необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1

Описание

MAXIMA - это газовые котлы с двухступенчатой атмосферной горелкой и чугунным теплообменником, предназначенные для отопления помещений.

Это котлы с открытой камерой сгорания (типа B11BS), они имеют дымосборник, обеспечивающий правильное удаление дымовых газов, даже при нестабильной тяге.

Комплектация:

- газовые клапаны
- терmostат дымовых газов
- предохранительный терmostат
- кнопка перезапуска блока управления горелкой
- устройство контроля пламени ионизационного типа.

В котле используется горелка из нержавеющей стали со стабилизированным равномерным пламенем и плавным розжигом. В панели управления установлены устройства защиты и управления. Котел подготовлен для электрического подключения устройств системы отопления.

Благодаря широкой передней панели легко получить доступ к внутренним компонентам, это облегчает процедуру монтажа и технического обслуживания.

 Срабатывание устройств защиты указывает на потенциально опасную неполадку в работе котла, поэтому необходимо немедленно связаться с сервисной организацией.

 Срабатывание терmostата дымовых газов указывает на то, что происходит утечка продуктов сгорания в помещение, в котором установлен котёл, следовательно, это **чрезвычайно опасная ситуация**.

Не включайте котёл, откройте окна и немедленно свяжитесь с сервисной организацией.

 Нельзя запускать котёл в эксплуатацию, даже временно, если устройства защиты не работают или изменены.

 Замена устройств защиты должна выполняться сервисной организацией с использованием только оригинальных запчастей.

После выполнения ремонта попробуйте выполнить розжиг и проверьте, правильно ли работает котёл.

2.2 Компоненты котла




Рис. 2.1

2.3

Технические характеристики

Описание	90	99	108	
Топливо		G20		
Давление газа в сети (номинальное)		20		мбар
Категория аппарата		II2H3+		
Тип аппарата		B11BS		
Номинальная тепловая мощность макс.	100,0	109,5	120,5	кВт
Номинальная тепловая мощность мин.	70,0	77,7	85,5	кВт
Номинальная тепловая производительность макс. (Pn)	90,0	98,6	107,9	кВт
Номинальная тепловая производительность мин. (Pn)	63,0	69,9	74,7	кВт
КПД при максимальной мощности (Pn)	90,0	89,9	89,5	%
КПД при 30% от максимальной мощности	87,4	87,5	86,4	%
Мин. КПД горения	93,91	93,99	94,07	%
Потери тепла через облицовку	1,2	1,0	1,4	%
Потери тепла через дымоход при включённой горёлке	8,8	9,0	9,1	%
Температура дымовых газов (ΔT) (при Pn)	140	124	120	°C
Массовый расход дымовых газов (*)	160	144	140	°C
CO ₂	6,5	5,7	5,3	%
Класс NOx	1	1	2	
Водяной объём котла	31	34	37	л
Максимальное рабочее давление		5		бар
Максимальная допустимая температура		110		°C
Мин. температура в обратном трубопроводе		47		°C
Электрическое питание		230~50		В-Гц
Макс. потребляемая электрическая мощность	16	16	69	Вт
Степень электрической защиты	40	40	X0D	IP
Форсунки	Размер		2,95	Ø мм
	Количество	9	10	11
				шт.

Значения даны для газа G20.

(*) Параметры приведены для 0% остаточного O₂ в продуктах сгорания, при атмосферном давлении, на уровне моря.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

При работе на газе G30-G31смотрите параграф "Переход на другой тип газа" на странице 28.

2.4

Панель управления






Рис. 2.2



- 1 - Главный выключатель
0 Выключено
1 Включено
- 2 - Сигнальная лампа блокировки блока управления и кнопка разблокировки
Загорается при блокировке блока управления горелкой.
Нажатие на кнопку с лампой вызывает перезапуск котла.
- 3 - Термометр котла (только MAXIMA 90-99)
Показывает температуру воды отопления.
- 4 - Гнездо для установки дополнительных устройств регулировки
- 5 - Терmostат котла
Позволяет задать значение температуры воды отопления.
- 6 - Кнопка разблокировки котла
Нажмите кнопку, чтобы котел возобновил работу.
- 7 - Ручная разблокировка предохранительного терmostата
Нажмите, чтобы включить котёл после срабатывания предохранительного терmostата.
Для доступа необходимо отвинтить защитный колпачок.
- 8 - Ручное взведение терmostата дымовых газов
Позволяет возобновить работу котла после срабатывания терmostата дымовых газов.
Для доступа необходимо отвинтить защитный колпачок.

2.5 Электрическая схема

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
MAXIMA 90-99**




ALIMENTAZIONE
220V 50Hz

Рис. 2.3

Обозначения

MOG	Главная клеммная колодка
IG	Главный выключатель
TA	Термостат в помещении
TF	Термостат дымовых газов
TC	Термостат котла
EV1/EV2	Электроклапаны газовых клапанов
FI	Помехоподавляющий фильтр
PI	Насос системы
PB	Насос бойлера ГВС
TM	Термостат минимальной температуры
CO	Счетчик моточасов
TS	Предохранительный термостат
E.A.	Запальный электрод
E.R.	Электрод контроля пламени
LR	Сигнализация блокировки
RS	Кнопка разблокировки блока управления
APP	Электронный блок управления FM11

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
MAXIMA 108**



ALIMENTAZIONE
220V AC 50Hz

Рис. 2.4

Обозначения

MOG	Главная клеммная колодка
IG	Главный выключатель
TA	Термостат в помещении
TF	Термостат дымовых газов
TC	Термостат котла
EV1/EV2	Электроклапаны газовых клапанов
P1	Насос системы
PB	Насос бойлера ГВС
PBY	Циркуляционный насос
TM	Термостат минимальной температуры
CO	Счетчик моточасов
TS	Предохранительный термостат
E.A.	Запальный электрод

E.R.
 LR
 RS
 APP

Электрод контроля пламени
 Сигнализация блокировки
 Кнопка разблокировки блока управления
 Электронный блок управления DTM12


2.6

Идентификация изделия

Котёл MAXIMA идентифицируется следующим образом:


Шильдик с техническими характеристиками

В нём приведены технические характеристики и мощность котла. Он прикреплён спереди вверху на одной из боковых панелей облицовки котла, на видном месте.



G1SH35030387

НЕДЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



⚠ Котел настроен для работы на природном газе.
КОТЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРАН: (CIS)

Шильдик газа

Он прикреплён рядом с шильдиком с техническими характеристиками, на нём указывается тип топлива, на котором работает котёл, и страна, для которой он предназначен.



Рис. 2.5

⚠ Недопустимо изменение, повреждение или удаление идентификационной таблички, равно как и любое другое действие, влекущее невозможность точного определения модели изделия. В этом случае все операции по установке и/или техническому обслуживанию котла будут крайне затруднены.


2.7 Приёмка изделия


Котлы **MAXIMA** поставляются в одной упаковке на деревянном поддоне, замотанной плёнкой из ПВХ и защищённой деревянной клеткой.

Внутри котла находится пластиковый пакет, в котором содержится:

- Руководство на котёл.

⚠ Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства и поэтому его необходимо прочитать и бережно сохранять.



2.8**Размеры и вес**

Описание	90	99	108	
L	1040	1140	1240	mm
P (включая эл. щиток)	675	675	700	mm
P1 (включая эл. щиток)	445	445	430	mm
P2				
H	1000	1000	1000	mm
Вес нетто котла	294	322	350	kg

2.9**Перемещение**

⚠ При перемещении котла по помещению котельной используйте устройства, рассчитанные на вес котла.


⚠ Следите за тем, чтобы во время операций перемещения котла он не ударялся с силой о твёрдые поверхности, например, пол или стены.

После того как котёл будет перемещён в помещении установки, снимите упаковку, после чего перемещение котла осуществляется следующим образом (Рис. 2.8):

- снимите крышку облицовки;
- наденьте два кронштейна для подъёма котла (находятся в задней части котла) и зафиксируйте их болтами, которые входят в комплект поставки;
- вставьте две трубы 3/4" в отверстия, предусмотренные в этих кронштейнах, аккуратно приподнимите котёл и переместите его в нужное место.

⚠ Используйте соответствующие средства защиты от несчастных случаев.

⚠ Котёл поставляется без основания. В случае необходимости подготовьте соответствующий металлический лист, чтобы защитить пол, на котором будет стоять котёл.



2.10

Помещение для установки котла

Котлы MAXIMA должны устанавливаться в специально для этого предназначенные помещениях.

Высота H1 помещения не должна быть меньше:

- для модели MAXIMA 90 - 99 - 2,0 метров;
- для модели MAXIMA 108 - 2,3 метров.

⚠ Оставьте достаточно места для доступа к устройствам защиты и регулирования в случае проведения обслуживания.


⚠ Убедитесь в том, что степень электрической защиты устройства соответствует параметрам помещения.

⚠ Котлы Maxima должны устанавливаться в помещении котельной, оборудованной общеобменной вентиляцией выполненной по расчету на основании действующих нормативов.

В любом случае вентиляция должна обеспечивать подачу воздуха, необходимого для горения топлива, а также, как минимум, однократный воздухообмен (за один час) в помещении, где установлен котел.

⚠ Если котлы работают на газе, плотность которого больше плотности воздуха, электрооборудование, находящееся вне котла, должно находиться на высоте не менее 500 мм от земли.

🚫 Котлы нельзя устанавливать на открытом воздухе, поскольку они не предназначены для уличной установки.



17

Рис. 2.9

ЗАМЕЧАНИЕ: размеры котла приведены в таблице на предыдущей странице.

2.11 Установка на старые системы отопления или модернизация

При установке котла **MAXIMA** в уже существующие системы отопления необходимо убедиться в выполнении следующих требований:

- конструкция и материал, из которого изготовлен дымоход, рассчитаны на температуру продуктов сгорания, спроектированы и изготовлены в соответствии со стандартами; дымоход должен быть как можно более прямолинейным, герметичным, теплоизолированным и не иметь сужений и засоров;
- электрооборудование реализовано квалифицированными электриками в соответствии с действующими нормативами;
- линия подачи топлива и резервуар, если таковой установлен, реализованы в соответствии с действующими нормативами;
- расширительный бак может вместить весь дополнительный объём воды в случае её теплового расширения;
- расход, напор и направление потока циркуляционных насосов соответствуют параметрам существующей системы отопления;
- система отопления промыта, очищена от грязи и накипи; из системы удален воздух, и она проверена на герметичность;



Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате неправильной реализации системы дымоудаления.

2.12 Требования к качеству теплоносителя

Требования к качеству теплоносителя В качестве теплоносителя для системы отопления рекомендуется использовать воду. Необходимо предусмотреть систему химической подготовки воды. Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам:

pH	6-8
Удельная электропроводность	не более 200 мкСм/см (25°C)
Ионы Cl	не более 50 мг/кг
Ионы SO4	не более 50 мг/кг
Железо	не более 0,3 мг/кг
Щелочность	не более 50 мг/кг
Общая жесткость	не более 3 мг-экв/л
Ионы Zn	отсутствуют
Ионы NH4	отсутствуют
Ионы Si	не более 30 мг/кг



Запрещается постоянная или частая подпитка системы отопления. Это может стать причиной повреждения теплообменника котла.

3 МОНТАЖ




Рис. 3.1

3.1 Подводка воды

Котлы MAXIMA предназначены для установки в системы отопления, а также для производства горячей сантехнической воды при их подключении к соответствующим системам.

Присоединительные размеры для подключения воды:

MI - Подача в систему 1 1/2" M
(наружная резьба)

RI - Возврат из системы 1 1/2" M
(наружная резьба)

⚠ Слив из предохранительного клапана котла должен соединяться с системой дренажа и отвода воды.

Производитель котла не несёт ответственности за ущерб, причинённый срабатыванием предохранительного клапана.

⚠ Если в систему отопления залит антифриз, необходимо установить гидравлический разъединитель.

⚠ Выбор и монтаж компонентов гидравлической системы должен производиться монтажником, который должен действовать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Принципиальная схема

обратные трубопроводы
системы отопления

прямые трубопроводы
системы отопления

- 1- Коллекторы системы
- 2- Отсечные клапаны
- 3- Циркуляционные насосы
системы отопления
- 4- Обратные клапаны
- 5- Кран слива котла (на противоположной стороне)
- 6- Редуктор
- 7- Фильтр умягчитель




Рис. 3.2

Потери напора воды в котле

Котлы **MAXIMA** не комплектуются циркуляционным насосом.

Для подбора насоса необходимо учесть потери давления (напора) воды в котле, которые показаны на графике.




Рис. 3.3

3.2 Присоединение газа

Подключение котлов **MAXIMA** к сети подачи газа должно производиться с соблюдением действующих норм и правил монтажа.

Перед подключением к газовой сети проверьте:

- соответствует ли тип газа в сети тому типу, на который рассчитан котёл
- прочищены ли трубы газопровода, его размер должен быть равен или больше размеру патрубка котла (1½ M).

Рекомендуется установить фильтр соответствующих размеров.

⚠ Система подачи газа должна соответствовать мощности котла и иметь все устройства управления и защиты, предусмотренные действующими нормами и правилами.

⚠ По окончании работ проверьте герметичность всех стыков согласно действующим нормам на установку газового оборудования.




Рис. 3.4

A	90	99	108	
mm	415	415	400	

3.3

Удаление продуктов сгорания и подача воздуха для горения




Рис. 3.5

	90	99	108	
Ø e	200	225	250	mm

⚠ Дымоотвод является потенциальным источником опасности.

⚠ Уплотнения стыков, обеспечивающие герметичность, должны выдерживать температуры не менее 250°C (пример: шпаклёвки, мастики, продукты на базе силикона).

Дымоотвод и патрубок для присоединения к дымоходу должны быть реализованы в соответствии с действующими нормативами.

Обязательно использование жёстких герметичных каналов дымоудаления, устойчивых к высоким температурам, конденсату и механическим воздействиям.

⚠ Котлы MAXIMA оборудованы термостатом дымовых газов, который находится внутри дымосборной камеры и который сразу же отключает котел при обнаружении утечек продуктов сгорания в помещение.

⚠ Котёл забирает воздух из того помещения, в котором он установлен, поэтому в помещение должно быть оснащено приточной вентиляцией соответствующей производительности.

⚠ Запрещается затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий.




Рис. 3.6

3.4

Электрическое подключение

21

Котлы MAXIMA необходимо подключать к линии электропитания и к устройствам, установленным в системе.

Для этого:

- Присоедините провод (2), проходящий через кабельные сальники (1), расположенные на боковых панелях, к линии электропитания (Рис. 3.6).

- Подключите насос системы (Pi) к клеммам 13 и 14 клеммной колодки котла (MC), которая находится внутри главной панели управления (Рис. 3.7).
- Подключите насос бойлера (PB) к клеммам 15 и 16 клеммной колодки котла (MC), которая находится внутри главной панели управления (Рис. 3.7).
- После того как все подключения будут выполнены, снова закройте крышки панели управления и электрического щитка.




Рис. 3.7

⚠️ Обязательно:

- установите комбинированный (магнитотермический) автоматический выключатель на все полюса, размыкатель цепи, соответствующий стандартам CEI-EN (с размыканием контактов не менее 3 мм);
- соблюдайте полярности L (фаза) – N (нейтраль);
- используйте кабели с сечением жилы и характеристиками изоляции, соответствующими требованиям действующих стандартов монтажа (сечение не менее 1,5 мм²);
- производите все соединения согласно схемам, приведенным в настоящем Руководстве, при выполнении любых электрических работ;
- надежно заземлите котел.

▬

Запрещено использовать трубопровод газа и/или воды в качестве заземлителей для электрооборудования. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным заземлением котла.

3.5

Заполнение и слив воды из системы отопления

Для котлов MAXIMA необходимо предусмотреть систему заполнения, которая присоединяется к обратному трубопроводу системы отопления.

⚠ Запрещается подпитка системы отопления во время работы котла или когда система разогрета. Это может привести к повреждению теплообменника котла.




Рис. 3.8




Рис. 3.9



Рис. 3.10

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- Перед выполнением данной операции убедитесь в том, что кран слива воды из котла (1) закрыт
- Откройте запорные устройства на водопроводе и медленно заливайте воду до тех пор, пока манометр системы **в холодном состоянии** не покажет значение 1,5 бар
- Закройте все запорные устройства на водопроводе.

23

СЛИВ ВОДЫ

Прежде чем сливать воду из котла:

- Переведите главный выключатель системы в положение "выключено", и главный выключатель на панели управления в положение (0)
- Убедитесь в том, что закрыты все запорные устройства на системе отопления
- Присоедините резиновый шланг к штуцеру сливного крана (1) и откройте кран.




Рис. 3.12

4 РОЗЖИГ И РАБОТА

4.1

Предварительные проверки

Перед тем как осуществлять розжиг и проверять работу котла, необходимо проверить следующее:

- кран на топливной магистрали и запорные краны в контуре отопления открыты;
- тип и давление газа в магистрали соответствуют настройкам котла;

- в гидравлическом контуре котла имеется давление не менее 1,5 бар на холодной системе и из контура полностью удален воздух;
- правильно выполнено электрическое подключение котла к сети электропитания, а также к устройствам системы отопления;
- дымоотвод для удаления продуктов сгорания реализован должным образом.

4.2

Розжиг

После выполнения подготовительных операций перед первым пуском котла, выполните следующую последовательность действий, чтобы запустить его:

- переведите главный выключатель системы в положение «включено» (Рис. 4.1)
- установите термостат в помещении на требуемую температуру (~20°C), либо, если в системе установлен программируемый таймер или устройство терморегулирования, убедитесь в том, что оно «активировано» и установлено (~ 20°C) (Рис. 4.2)
- установите терmostат котла (5) на нужную температуру (Рис. 4.3)




Рис. 4.1




Рис. 4.2




Рис. 4.3

- установите главный выключатель на панели управления в положение (!) «Включено» (Рис. 4.4).

Котел выполнит процедуру пуска и продолжит работать до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.




Рис. 4.4

В случае возникновения проблем при розжиге или при работе котла, он произведёт «Аварийную Остановку» (Блокировку), о которой будет сигнализировать один из красных световых индикаторов на панели управления .




Рис. 4.5

Блокировка блока управления горелкой

О блокировке блока управления сигнализирует зажигание индикатора 2 (Рис. 4.5) на панели управления.

Для восстановления условий запуска:

- подождите прибл. 1 минуту и нажмите кнопку (2) на панели управления;
- подождите, пока не закончится новая фаза розжига, вплоть до появления пламени.

Если не удалось перезапустить горелку, данную операцию можно повторить максимум 2-3 раза, после чего необходимо обратиться в Службу Технического Сервиса.

Предохранительный термостат

При срабатывании предохранительного термостата котёл останавливается, при этом не загорается никаких световых индикаторов на панели управления. Однако его срабатывание можно обнаружить по термометру котла (3, Рис. 4.6).

Для восстановления условий для запуска:

- подождите пока температура в котле не опустится ниже 80°C;
- Снимите колпачок с предохранительного термостата (7, Рис. 4.6)
- нажмите кнопку ручного перезапуска
- подождите, пока не закончится новая фаза розжига, вплоть до появления пламени.




Рис. 4.6




Рис. 4.7

Термостат дымовых газов

При срабатывании термостата дымовых газов котёл останавливается, при этом не загорается никаких световых индикаторов на панели управления.

Для восстановления условий для запуска:

- подождите приблизительно 5 минут;
- Снимите лицевую панель котла;
- Снимите колпачок с термостата дымовых газов (8, Рис. 4.7)
- нажмите кнопку ручного перезапуска
- подождите, пока не закончится новая фаза розжига, вплоть до появления пламени.

⚠ Если термостат дымовых газов снова сработает, проверьте, не засорился ли дымоотвод, и правильно ли он реализован.

4.3

Окончательные проверки

После запуска, убедитесь в том, что котёл серии **MAXIMA** останавливается, а затем вновь производит розжиг в следующих ситуациях:

- при изменении настройки термостата котла (5, Рис. 4.8)




Рис. 4.8

- при выключении и последующем включении главного выключателя на панели управления (Рис. 4.9)




Рис. 4.9

- при размыкании и последующем замыкании контакта комнатного датчика и/или программируемого таймера (Рис. 4.10)




Рис. 4.10

- переведите главный выключатель системы в положение «выключено» (Рис. 4.11) и убедитесь в том, что котёл полностью останавливается.




Рис. 4.11

Если все проверки выполнены и результат оказался положительным, снова запустите котёл.

Отверстие для анализа продуктов сгорания должно быть проделано на прямолинейном участке дымоотвода, на расстоянии 2 диаметров от выхода из дымосборной камеры.




Рис. 4.12

4.4 Регулировки

Котлы серии **MAXIMA** поставляются подготовленными для работы на природном газе в соответствии с информацией, приведённой на шильдике с типом газа. Они уже отрегулированы на заводе в соответствии со значениями в таблице (допуск $\pm 5\%$).

Настройки необходимо выполнять, только если проводился какой-либо внеплановый ремонт или менялся клапан газа.

⚠ Настройки должен выполнять только обученный специалист сервисной организации.

Тип газа - G20				
Параметр		90	99	108
Нижний коэффициент Воббе (при 15°C – 1013 мбар)	МДж/м³		45,67	
давление газа в сети (**)	Номинальное мбар		20	
	минимальное мбар		17	
Форсунки основной горелки	шт.	9	10	11
	Ø мм		2,95	
Расход газа (*)	кг/ч	10,6	11,6	12,7
Давление на форсунках	мбар	4,7 - 9,3	4,7 - 9,3	4,6 - 9,3

Тип газа - G30				
Параметр		90	99	108
Нижний коэффициент Воббе (при 15°C – 1013 мбар)	МДж/м³		80,58	
давление газа в сети (**)	Номинальное мбар		30	
	минимальное мбар		25	
Форсунки основной горелки	шт.	9	10	11
	Ø мм		1,70	
Расход газа (*)	кг/ч	7,7	8,5	9,3
Давление на форсунках	мбар	12,0 - 25,5	12,5 - 25,1	12,6 - 25,6

Тип газа - G31				
Параметр		90	99	108
Нижний коэффициент Воббе (при 15°C – 1013 мбар)	МДж/м³		70,69	
давление газа в сети (**)	Номинальное мбар		37	
	минимальное мбар		25	
Форсунки основной горелки	шт.	9	10	11
	Ø мм		1,70	
Расход газа (*)	кг/ч	7,6	8,3	9,1
Давление на форсунках	мбар	15,6 - 30,0	16,6 - 32,7	16,6 - 34,3

(*) Температура 15°C – давление 1013 мбар

(**) В любом случае гарантирована работа при минимальных давлениях до 13,5 мбар

27

ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКАХ

- Отвинтите приблизительно на три оборота винты штуцера давления (10) и присоедините манометр.
- Запустите котел так, как описано на стр. 24
- Убедитесь в том, что давление на форсунках соответствует значениям, приведённым в таблицах выше. При необходимости отрегулируйте давление, как описано в параграфе "Настройка давлений газа" на странице 29
- Отсоедините манометр и снова завинтите винт на штуцер измерения давления (10).




Рис. 4.13

4.5

Переход на другой тип газа

Котлы поставляются настроенными на работу на природном газе; их можно перенастроить на сжиженный газ (G30/G31), используя специальный комплект форсунок, поставляемых отдельно.

Для перехода с одного типа газа на другой необходимо заменить основные форсунки (3) и алюминиевые шайбы (4) (Рис. 4.14).

Только в моделях котлов **MAXIMA 90 e 99**, Для того чтобы не происходило блокировки котла при пуске из холодного состояния, установите также переходник для сжиженного газа (7) на клапане газа (8). Для установки переходника снимите заглушку (6) газового клапана и установите её снова на переходник как показано на рисунке.

Замените также установленный на газовом клапане модулятор (3 ... 20 мбар) на модель V4336A (4 ... 37 мбар) (10, Рис. 4.15) входящий в комплект перехода на другой тип газа.

Выполните регулировку давления, как описано в следующем параграфе.

После перехода на другой газ наклейте на шильдик с техническими характеристиками новую этикетку, на которой будет указан новый тип газа, она входит в комплект для перехода.

⚠ Перенастройка котла должна производиться только специалистами сервисной организации и может быть осуществлена уже после установки котла.





Рис. 4.14

ЗАМЕЧАНИЕ: После завершения монтажа необходимо проверить герметичность всех газовых соединений с помощью мыльной воды или специальных продуктов, запрещается использовать для этого открытое пламя.



MAXIMA	90	99	108
Бутан (G31)			
Макс. давление на горелке, мбар	25,1	25,1	25,6
Мин. давление на горелке, мбар	12,0	12,5	12,6
Пропан (G31)			
Макс. давление на горелке, мбар	30,0	32,7	34,4
Мин. давление на горелке, мбар	15,6	16,6	16,6

4.5.1 Настройка давлений газа

При настройке давлений необходимо строго выполнять определённую последовательность действий, когда сначала регулируется максимальное давление, а затем минимальное (Рис. 4.15):

Регулирование максимального давления

Присоедините манометр к штуцеру измерения давления, расположенному на коллекторе горелки (3, Рис. 4.14), разожгите котёл и подождите, пока давление на манометре не стабилизируется. Сравните показания манометра со значениями в таблице.

Если необходимо скорректировать давление, поверните ключом на 8 мм гайку регулирования максимального давления (8): при повороте гайки по часовой стрелке давление будет увеличиваться, при повороте против часовой стрелки давление будет уменьшаться.

Регулирование минимального давления

Отключите котёл и отключите питание на катушке. Разожгите котёл и подождите, пока давление на манометре не стабилизируется.

Сравните показания манометра со значениями в таблице. Если необходимо скорректировать давление, поверните отвёрткой винт регулирования минимального давления (9): при повороте по часовой стрелке давление будет увеличиваться, при повороте против часовой стрелки давление будет уменьшаться.

После завершения регулировки снова подайте электропитание на катушку и наденьте на место колпачок (7).

5 ОТКЛЮЧЕНИЕ

5.1

Отключение на непродолжительное время

При непродолжительном отсутствии, например, на выходные, короткие командировки и прочее, и если уличная температура выше НУЛЯ, выполните следующую последовательность действий:

- переведите главный выключатель на панели управления в положение (0) «Выключено» (Рис. 5.1)
- переведите главный выключатель системы в положение «Выключено» (Рис. 5.2)




Рис. 5.1

⚠ Если существует опасность заморозков, (температура на улице может опуститься ниже НУЛЯ) описанную выше процедуру выполнять НЕЛЬЗЯ.

В данном случае необходимо:

- установите термостат котла (5) на минимум
- Установите термостат в помещении на температуру примерно 10°C или включите функцию защиты от замерзания (Рис. 5.3).




Рис. 5.2




Рис. 5.3

5.2

Отключение на длительное время

В случае длительного отсутствия выполните следующую последовательность действий:

- переведите главный выключатель на панели управления в положение (0) «Выключено» (Рис. 5.4).




Рис. 5.4

- переведите главный выключатель системы в положение «Выключено» (Рис. 5.5)

- закройте краны на трубопроводе топлива и на трубопроводе воды (Рис. 5.6).




Рис. 5.5

⚠ Если существует опасность заморозков, нужно слить воду из системы. Если Вам не удается выполнить эту процедуру самостоятельно, следует обратиться в сервисную организацию.




Рис. 5.6

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы изделие всегда работало нормально и эффективно, и для того, чтобы оно удовлетворяло предписаниям действующего законодательства, котел должен систематически проверяться через определенные интервалы времени (не реже одного раза в год). Обслуживание позволяет снизить расход энергоносителей, уменьшить количество выбрасываемых загрязняющих веществ и продлевает срок службы котла.

Напоминаем, что обслуживание котла должно проводиться только обученными специалистами сервисной организации.

Напоминаем, что анализ горения, проведённый перед началом обслуживания, даёт информацию о том, какие работы по обслуживанию необходимо провести.




Рис. 6.1




Рис. 6.2




Рис. 6.3

Перед тем, как выполнять какую-либо операцию:

- Отключите электропитание, установив выключатель на панели управления в положение (0), и главный выключатель системы в положение (OFF) "выключено";
- закройте краны на трубопроводе топлива, снаружи котла.
- отсоедините электрические подключения газового клапана.

31

6.1 Техническое обслуживание котла

СНАРУЖИ

Очистите облицовку, панель управления, окрашенные и пластиковые части тряпкой, смоченной в мыльной воде. При наличии трудно выводимых пятен намочите тряпку смесью 50% воды и денатурированного спирта или используйте специальные средства.

— Не используйте бензин или триэтилен, а также губки с абразивными растворами и моющие средства в виде порошка.

ВНУТРИ

По окончании отопительного сезона обязательно выполните чистку и проверку котла, действуя следующим образом (Рис. 6.4):

- Отключите напряжение на электрическом щите.
- Снимите дверцу (3) и крышку (1) облицовки.
- Отсоедините верхнюю панель (4) дымосборной камеры, которая прикреплена к ней с помощью саморезов.
- Снимите газовую группу.
- Просуньте сверху специальный ёршик между рядов столбиков на чугунном теплообменнике и, выполняя вертикальные движения, удалите нарощие корки.
- Снимите горелку с коллектора держателя форсунок и направьте поток воздуха внутрь горелок, чтобы оттуда вышла пыль, которая могла в них скопиться. Убедитесь в том, что в верхней части горелок, в которой находятся отверстия, нет постороннего налёта (Рис. 6.4).
- Удалите со дна котла скопившуюся накипь и установите на место снятые детали, проверив положение прокладок.
- Проверьте положение электродов и их износ (Рис. 6.4).
- Проверьте дымоход убедитесь в том, что тракт дымовых газов чистый.
- Проверьте работу блоков управления.
- После сборки все соединения газа необходимо проверить герметичность всех газовых соединений с помощью мыльной воды или специальных продуктов, запрещается использовать для этого открытое пламя.

⚠️ Профилактическое техническое обслуживание и проверка работы котла и систем защиты должны выполняться исключительно уполномоченной сервисной организацией.





Рис. 6.4




ОБОЗНАЧЕНИЯ

5 Корпус котла	10 Суппорт электродов
6 Горелка	11 Группа электродов
7 Главная форсунка	12 Провод электрода розжига
8 Алюминиевая шайба	13 Провод электрода обнаружения пламени
9 Коллектор горелок	

Рис. 6.5

7 НЕПОЛАДКИ И УСТРАНЕНИЕ





avtonomnoeteplo.ru

avtonomnoeteplon.ru



Via Risorgimento, 13 - 23900 Lecco (LC)
www.berettaclima.it

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим завод-изготовитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять данные, приведенные в настоящем руководстве.